

TABELA REGULACYJNA

Temperatury zasilania i powrotu wody sieciowej dla instalacji zasilanej po niskiej stronie

Temperatura zewnętrzna [°C]	Zależność temperatury zasilania instalacji centralnego ogrzewania z węzła grupowego	
	Tz [°C]	Tp [°C]
- 16	90,0	70,0
- 15	88,0	69,0
- 14	87,0	68,0
- 13	85,0	67,0
- 12	83,5	65,5
- 11	82,0	64,5
- 10	80,0	63,5
- 9	78,5	62,0
- 8	77,0	61,0
- 7	75,0	60,0
- 6	73,5	59,0
- 5	72,0	58,0
- 4	70,0	56,5
- 3	68,0	55,5
- 2	66,5	54,0
- 1	65,0	53,0
0	63,0	52,0
1	61,0	50,5
2	59,0	49,0
3	57,5	48,0
4	55,5	47,0
5	54,0	45,5
6	52,0	44,0
7	50,0	42,5
8	48,0	41,0
9	46,0	40,0
10	44,0	38,5
11	42,0	37,0
12	39,5	35,0

Tz – temperatura zasilania nośnika

Tp – temperatura powrotu nośnika

Odchylenie temperatury nośnika ciepła dostarczanego do węzła cieplnego w stosunku do tabeli regulacyjnej nie powinno przekraczać +5% i -5%, pod warunkiem, że temperatura wody zwracanej z węzła cieplnego do sieci jest zgodna z tabelą regulacyjną z tolerancją $\pm 7\%$, a wielkość przepływu odpowiada obliczeniowej mocy cieplnej.