

Bydgoszcz, 3 październik 2024 r.
DOB/OBC.4210.06.2024.OZ

Informacja o dostępnej mocy dla źródeł energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej
przygotowana na podstawie art. 7 ust. 81 pkt. 2 Ustawy Prawo energetyczne

Realizując obowiązek stałego monitorowania łącznych wartości dostępnych mocy przyłączeniowych dla źródeł na terenie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej, a także realizując zobowiązanie do planowania zmian tych mocy w okresie najbliższych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci przedsiębiorstwa o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, z podziałem na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym przedstawiamy następujące informacje.

Na dzień składania niniejszej informacji PGE Energia Ciepła S. A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy jako OSD informuje że:

1. Wpłynęły dwa wnioski o wydanie warunków przyłączenia dla jednostki wytwarzającej energię elektryczną o napięciu znamionowym powyżej 1kV,
2. Nie wydał warunków przyłączenia dla jednostek wytwórczych energię elektryczną o napięciu znamionowym powyżej 1kV:
3. Nie zawarł umów o przyłączenie do sieci z jednostką wytwórczą energię elektryczną o napięciu znamionowym powyżej 1kV,
4. Oświadcza, że nie planuje przebudowy sieci dystrybucyjnej w następnych pięciu latach.

Dostępna moc przyłączeniowa dla źródeł wytwórczych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej PGE Energia Ciepła S. A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy o napięciu znamionowym powyżej 1 kV

Wyszczególnienie	Rok					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość mocy przyłączeniowej dla źródeł [MVA]	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8

Jednocześnie należy zauważyć, że wykonane obliczenia dla rozdzielni 2R15 - jedynej rozdzielni zasilającej sieć dystrybucyjną PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy, nie pozwalają dokładnie odwzorować planowanej do przyłączenia generacji, dlatego wyznaczone wartości dostępnych mocy przyłączeniowych dla źródeł należy traktować, jako szacunkowe.

PGE Energia Ciepła S.A.
Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy
Dyrektor Techniczny
Zastępca Dyrektora Oddziału

Tomasz Patuła