

Bydgoszcz 10 października 2022 r.
DOB/OBC.4411-35/2022.JN

**Informacja o dostępnej mocy dla źródeł energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej
przygotowana na podstawie art. 7 ust. 8l pkt. 2 Ustawy Prawo energetyczne**

Realizując obowiązek stałego monitorowania łącznych wartości dostępnych mocy przyłączeniowych dla źródeł na terenie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej, a także realizując zobowiązanie do planowania zmian tych mocy w okresie najbliższych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci przedsiębiorstwa o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, z podziałem na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym przedstawiamy następujące informacje.


Na dzień składania niniejszej informacji PGE Energia Ciepła S. A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy jako OSD informuje że:

1. nie wpłynął żaden wniosek o wydanie warunków przyłączenia od jednostki wytwarzającej energię elektryczną o napięciu znamionowym powyżej 1kV,
2. nie wydał żadnych warunków przyłączenia dla jednostek wytwórczych energię elektryczną o napięciu znamionowym powyżej 1kV,
3. nie zawarł umów o przyłączenie do sieci z jednostką wytwórczą energię elektryczną o napięciu znamionowym powyżej 1kV,
4. oświadcza, że nie planuje przebudowy sieci dystrybucyjnej w następnych pięciu latach.

**Dostępna moc przyłączeniowa dla źródeł wytwórczych przyłączanych do sieci
dystrybucyjnej energii elektrycznej PGE Energia Ciepła S. A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy o
napięciu znamionowym powyżej 1 kV**

| Wyszczególnienie | Rok | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Wartość mocy przyłączeniowej dla źródeł [MVA] | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 |

Jednocześnie należy zauważyć, że wykonane obliczenia dla rozdzielni 2R15 - jedynej rozdzielni zasilającej sieć dystrybucyjną PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy, nie pozwalają dokładnie odwzorować planowanej do przyłączenia generacji, dlatego wyznaczone wartości dostępnych mocy przyłączeniowych dla źródeł należy traktować, jako szacunkowe.

PGE Energia Ciepła S.A.
Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy
Dyrektor Oddziału

Sebastian Wasilewski