

Wskaźniki czasów trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za rok 2023

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy	Dla przerw planowanych	Dla przerw nieplanowanych	
		bez katastrofalnych	z katastrofalnymi
SAIDI (minuty / odbiorcę / rok)	0,00	8,79	0
SAIFI (ilość przerw / odbiorcę / rok)	0,00	0,17	0
MAIFI (ilość przerw)	0		

PGE Energia Ciepła S.A.
Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy
Dyrektor Oddziału


Sebastian Wasilewski

Kierownik Działu Sprzedaży


Jacek Nosarzewski