

Wskaźniki przerw w dostawie energii elektrycznej

Zgodnie §48 ust.3 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2023 poz. 819), PGE Energia Ciepła S.A. przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI, MAIFI za 2024 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy	Dla przerw planowanych	Dla przerw nieplanowanych	
		bez katastrofalnych	z katastrofalnymi
SAIDI (minuty / odbiorcę / rok)	47,31	146,08	0,00
SAIFI (ilość przerw / odbiorcę / rok)	0,18	1,56	0,00
MAIFI (ilość przerw)	0,00		

Łączna liczba obsługiwanych odbiorców, do której odniesiono powyższe wskaźniki wynosi 72.

PGE Energia Ciepła S.A.
Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy
Dyrektor Techniczny
Zastępca Dyrektora Oddziału

Tomasz Pamuła

Kierownik Wydziału Sprzedaży
i Rozwoju Lokalnego Rynku Ciepła

Jacek Nosarzewski